

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«05» сентября 2024 г., 40240061000211920100

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Вх. № 191
"18" 09 2024 г.



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского
районов**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Калужская, р-н Жуковский, г Жуков, ул Рогачева, Здание 18, тел. 84843256645, e-mail:
ond-40-9@40.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 05 » сентября 2024 г. № 2409/009-40/146/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК", адрес юридического лица: 249185, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ, КРЕМЕНКИ, УЛ ДАШКОВОЙ, ЗД. 10 ИНН 4007008655

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Не обеспечено исправное состояние системы пожарной автоматики
2. Допускается отделка путей эвакуации (коридор) на первом этаже здания, материалами с неизвестными характеристиками пожарной опасности
3. Не обеспечены сроки перезарядки, первичных средств пожаротушения (огнетушители) в 9-той группе

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 6, статья 134
Обязательное требование
Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных по функциональному назначению, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.
3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 60 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований**

и предлагаю:


1) Обеспечить исправное состояние системы пожарной автоматики (АПС, СОУ) (п. 54 абзац 1 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479); 2) Не допускать для отделки путей эвакуации (коридор 1-го этажа), материалы с характеристиками пожарной опасности более чем В2; Д3; Т2; РП2 (п. 6, ст 134, табл. 27 ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности); 3) Не допускать эксплуатацию огнетушителей, с просроченным сроком службы (9-тая группа) (п. 60 абзац 1 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479).

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Калужской области (главный государственный инспектор Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору) Ларионов Александр Владимирович



(Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Ларионов Александр Владимирович - начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Жуковского и Тарусского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Калужской области (главный государственный инспектор Жуковского и Тарусского районов по пожарному надзору) телефон: +74843256645, E-mail: ond-40-9@40.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале